SITUACE ŠIRŠÍHO VZTAHU:

k.ú. Trnová

k.ú. Pardubice

USEK 1
- stáv. kabely VO budou vyvěšeny
- stáv. lampy VO budou demontovány a následně zpětně osazeny

USEK 2

USEK 3

USEK 4

USEK 5

USEK 6

USEK 7

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování PE D225
2x Bal. návrček PE D225
2x Záslepka bal. návarku

Montážní jáma 2x2x1,5m –
2x Obj.šinka PE D225, FRIALEN MB
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN200, Fastra
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-K DN200

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování PE D225
3x bal. návarek DN200
3x záslepka bal. návarku
1x zaplyšovací by-pass

Montážní jáma 2x2x1,5m –
1x T-Kus redukovaný PE 225/D160, FRIALEN BTR
2x Obj.šinka PE D225, FRIALEN UB
1x Obj.šinka PE D160, FRIALEN MB

Nový NTL plynovod PE D225
uložený do trasy vyrušeného a demont. potrubí oc DN200, v délce cca l=86.0m

Nové ochranné potrubí PE D315
o délce cca l=2.0m

Nový NTL plynovod PE D225
uložený do trasy vyrušeného a demont. potrubí oc DN200, v délce cca l=81.0m

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování PE D225
2x Bal. návarek PE D225
2x Záslepka bal. návarku

Nový NTL plynovod PE D225
uložený do trasy vyrušeného a demont. potrubí oc DN200, v délce cca l=61.0m

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování PE D225
2x Bal. návarek PE D225
2x Záslepka bal. návarku

Nové ochranné potrubí PE D315
o délce cca l=5.0m

Montážní jáma 2x2x1,5m –
1x T-Kus PE 225, FRIALEN T
1x Redukce PE D225/D160, FRIALEN BR
1x Obj.šinka PE D160, FRIALEN MB

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování oc DN200
3x bal. návarek DN200
3x záslepka bal. návarku
1x zaplyšovací by-pass

Montážní jáma 2x2x1,5m –
2x Obj.šinka PE D225, FRIALEN MB
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN200, Fastra
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-K DN200

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování PE D225
2x Bal. návarek PE D225
2x Záslepka bal. návarku

Nový NTL plynovod PE D225
uložený těsnou přílodí ke stáva.jícímu potrubí oc DN200, v délce cca l=84.0m

Montážní jáma 2x2x1,5m –
2x Obj.šinka PE D225, FRIALEN MB
1x Přechodka PE D225/DN200, FRIALEN USTR
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN200, Fastra
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-S DN200 PN16

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování oc DN200
3x bal. návarek DN200
3x záslepka bal. návarku
1x zaplyšovací by-pass

Smrk určený ke snížení obvod kmene 1,2m

Montážní jáma 2x2x1,5m –
1x T-Kus redukovaný PE 225/D63, FRIALEN BTR
2x Obj.šinka PE D225, FRIALEN UB
1x Obj.šinka PE D63, FRIALEN MB

Demontáž odvodňovací armatury na oc DN150

Nový NTL plynovod PE D160
uložený do trasy vyrušeného a demont. potrubí oc DN150, v délce cca l=28.0m

Nový NTL plynovod PE D160
uložený do trasy vyrušeného a demont. potrubí oc DN150, v délce cca l=84.0m

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování PE D160
2x Bal. návarek PE D160
2x Záslepka bal. návarku

Montážní jáma 2x2x1,5m –
1x Záslepka PE D160, FRIALEN MV
1x Obj.šinka PE D160, FRIALEN MB

Místo napojení na stáv. plynovod PE D160
Montážní jáma 2x2x1,5m
2x Záslepka PE D160, FRIALEN MV
1x Obj.šinka PE D160, FRIALEN MB

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování PE D160
2x Bal. návarek PE D160
2x Záslepka bal. návarku

Montážní jáma 2x2x1,5m –
2x Obj.šinka PE D160, FRIALEN MB
1x Přechodka PE D160/DN150, FRIALEN USTR
1x Záslepka PE D160, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN150, Fastra
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-S DN150 PN16

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování oc DN150
3x bal. návarek DN150
3x záslepka bal. návarku
1x zaplyšovací by-pass

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování oc DN150
3x bal. návarek DN150
3x záslepka bal. návarku
1x zaplyšovací by-pass

Montážní jáma 2x2x1,5m –
2x Obj.šinka PE D225, FRIALEN MB
1x Přechodka PE D225/DN200, FRIALEN USTR
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN200, Fastra
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-S DN200 PN16

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování oc DN200
3x bal. návarek DN200
3x záslepka bal. návarku
1x zaplyšovací by-pass

Montážní jáma 2x2x1,5m –
2x Obj.šinka PE D225, FRIALEN MB
1x Přechodka PE D225/DN200, FRIALEN USTR
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN200, Fastra
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-S DN200 PN16

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování oc DN200
3x bal. návarek DN200
3x záslepka bal. návarku
1x zaplyšovací by-pass

Montážní jáma 2x2x1,5m –
1x T-Kus redukovaný PE 225/D63, FRIALEN BTR
2x Obj.šinka PE D225, FRIALEN UB
1x Obj.šinka PE D63, FRIALEN MB

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování oc DN200
3x bal. návarek DN200
3x záslepka bal. návarku
1x zaplyšovací by-pass

Montážní jáma 2x2x1,5m –
2x Obj.šinka PE D225, FRIALEN MB
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN200, Fastra
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-K DN200

Nové ochranné potrubí PE D315
o délce cca l=2.0m

Nový NTL plynovod PE D225
uložený do trasy vyrušeného a demont. potrubí oc DN200, v délce cca l=66.0m

Demontáž odvodňovací armatury na oc DN200

Montážní jáma 2x2x1,5m –
1x T-Kus redukovaný PE 225/D63, FRIALEN BTR
2x Obj.šinka PE D225, FRIALEN UB
1x Obj.šinka PE D63, FRIALEN MB

Montážní jáma 2x2x1,5m –
2x Obj.šinka PE D225, FRIALEN MB
1x Přechodka PE D225/DN200, FRIALEN USTR
1x Záslepka PE D225, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN200, Fastra
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-S DN200 PN16

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování oc DN200
3x bal. návarek DN200
3x záslepka bal. návarku
1x zaplyšovací by-pass

Nové ochranné potrubí PE D110
o délce cca l=6.0m

Nový NTL plynovod PE D63
uložený do trasy vyrušeného a demont. potrubí oc DN50
v délce cca l=18.0m

Montážní jáma 2x2x1,5m –
1x Záslepka PE D63, FRIALEN MV

Nové ochranné potrubí PE D225
o délce cca l=8.0m

Nový NTL plynovod PE D160
uložený do trasy vyrušeného a demont. potrubí oc DN150, v délce cca l=17.0m

Nový NTL plynovod PE D225
uložený do trasy vyrušeného a demont. potrubí oc DN200, v délce cca l=61.0m

Montážní jáma 2x2x1,5m –
2x Obj.šinka PE D160, FRIALEN MB
1x Přechodka PE D160/DN150, FRIALEN USTR
1x Záslepka PE D160, FRIALEN MV
1x Rozpěrná deska DN150, Fastra
1x Obj. přesuvka SCHUCK SMU-S DN150 PN16

Balonovací jáma 2x2x1,5m – balonování oc DN150
3x bal. návarek DN150
3x záslepka bal. návarku
1x zaplyšovací by-pass

LEGENDA:

- Rekonstruovaný NTL plynovodní potrubí
- Stávající NTL plynovodní potrubí
- Vodovod, VAK Pardubice, a.s.
- Kanalizace, VAK Pardubice, a.s.
- Energetické kabely NN, ČEZ Distribuce - zemní vedení
- Energetické kabely VN, ČEZ Distribuce - zemní vedení
- Sdělovací kabely, Telco Pro Services, a.s. - zemní vedení
- Sdělovací kabely, EDERA Group, a.s. - zemní vedení
- Sdělovací kabely, CETIN a.s. - nadzemní vedení
- Sdělovací kabely, CETIN a.s. - zemní vedení
- Sdělovací kabely - nepřeovozované, CETIN a.s. - zemní vedení
- Energetické kabely NN, CETIN a.s. - zemní vedení
- Kabel rozhlasu - ÚMO VII
- Kabely veřejného osvětlení - Služby města Pardubic a.s.
- Kabely veřejného osvětlení a kterých dojde k vyvěšení
- Lampy VO a kterých dojde k demontáži a zpětné montáži
- Zpevněné plochy
- Hranice katastrálního území dle KN
- Hranice pozemků dle KN
- 651/30 Parcelní čísla pozemků dle KN
- 2127/1 Parcelní čísla pozemků dle KN dotčené stavbou
- P1 Označení pro přípojky určené k rekonstrukci
- PP1 Označení pro přípojky určené k přepojení

Stupeň: DPS	Měřítko: 1:500	Navrhovali: R. Pemi	Poznámka:
		Kreslil: M. Krtička	Datum: 08/2025
Č.zakázky: 1436		Schválil: K. Myška	Pořadí list:
REKEP-MONT s.r.o. Bělehradská 542 530 09 Pardubice tel/fax: 466 263 681 e-mail: info@rekepmont.cz		Akce: Rekon MK Pardubice - Bohdanečská	Číslo výkresu: RP-X-1609
		KOORDINAČNÍ SITUACE	

Svazek:

POZNÁMKA:

*Pro ověření polohy podzemního zařízení budou provedeny ručně kopané sondy.
*Před zahájením zemních prací bude vytýčeno veškeré podzemní zařízení!
*Na lokalitě se mohou nacházet inž. sítě neopsané podzemní zařízení, jejichž průběh a poloha nejsou známy
*Pozor na podzemní zařízení v majetku vlastníků pozemků. Nutno vytýčit s vlastníky!
*Před zahájením stavby budou vytýčeny pozemkové hranice, stavbou dotčených, parcel!