



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/68118/2026/Dv
Č. spisu: 46327/2026
Počet listů: 3
Počet příloh: -

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.
Telefon: 466 859 188
E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz
El. podatelna: posta@mmp.cz

datum: 15.04.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 13.03.2026 **v rámci žádosti o vydání koordinovaného stanoviska podané u příslušného stavebního úřadu dne 10.03.2026 pod č.j. MmP 45220/2026**

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly IV

v zastoupení na základě plné moci SUNFIN PRAHA s.r.o., IČO: 28953096, Olgy Havlové 2901/28, 130 00 Praha (dále jen „žadatel“),

a předložené projektové dokumentaci pro povolení stavby, SUNFIN PRAHA s.r.o., IČO: 28953096, Olgy Havlové 2901/28, 130 00 Praha, zodp. projektant Ing. Jonáš Černý, ČKAIT 1104470, datum zpracování 01/2025 pro záměr:

„IV-12-2029674 PA Jezbořice, č. parc. 591, kNN“ (dál též „záměr“)
na p. p. č. 53/16, 348/4, 410/1, 349, 404/3, 350/1, 59/1, 59/2 v k.ú.: Jezbořice,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „IV-12-2029674 PA Jezbořice, č. parc. 591, kNN“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
2. Křížení toku bude provedeno kolmo na osu toku (pokud je to technicky možné) s hloubkou krytí min. 1,2 m pod rostlým dnem toku (myšleno bez nánosů).
3. Místo křížení vodního toku bude na obou březích viditelně označeno tyčovými trasníky.
4. Břežky budou v místě křížení stabilizovány a uvedeny do původního stavu.
5. Protlak vodního toku bude proveden tak, aby bylo možno ve dně i na březích provádět údržbu těžkou mechanizací bez omezení (25 t).
6. Termín zahájení prací a jejich ukončení budou oznámeny zástupci Povodí Labe, státní podnik, závod v Pardubicích (Cihelna 135, tel. 466 868 246 nebo 721 963 729, p. Šprync).
7. Po dokončení prací bude předán zástupci závodu v Pardubicích, Povodí Labe, státní podnik, detail přechodu (příčný profil koryta a situace se zákresem trasy místa křížení).

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 1–7. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Stavba kříží významný vodní tok Podolský potok (IDVT 10100270) v ř. km 8,495. Křížení vodního toku bude provedeno řízeným protlakem.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1180 – Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava na souřadnicích (S-JTSK) X: 1 066 943, Y: 654 329.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení vodního hospodářství: z hlediska vodního zákona

- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 13.03.2026 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „IV-12-2029674 PA Jezbořice, č. parc. 591, kNN“ na p. p. č. 53/16, 348/4, 410/1, 349, 404/3, 350/1, 59/1, 59/2 v k.ú.: Jezbořice v rámci žádosti o vydání koordinovaného stanoviska podané u příslušného stavebního úřadu dne 10.03.2026 pod č.j. MmP 45220/2026.

MmP OŽP po prostudování projektové dokumentace vyzval žadatele podle § 149 odst. 5 správního řádu s odkazem § 37 odst. 3 správního řádu, v návaznosti na § 3 odst. 3 ZJES k odstranění vad žádosti. Výzva k odstranění vad žádosti byla vydána dne 17.03.2026, tímto dnem se běh lhůty přerušuje. Žadatel své podání doplnil o požadované podklady dne 26.03.2026, tento den se považuje za den doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tímto dnem tedy nastala dle § 5 odst. 3 ZJES nová lhůta pro vydání JES.

Stavební úřad v rámci koordinovaného stanoviska oslovil dotčené orgány a shledal, že nelze vydat koordinované závazné stanovisko podle § 176 odst.1 stavebního zákona. Tuto skutečnost oznámil dne 10.04.2026 pod č.j.: 65156/2026 MmP OŽP. Tímto dotčený orgán MmP OŽP dle § 2 odst. 1 ZJES vydává JES.

Jedná se o rozšíření distribuční sítě NN. Bude provedeno umístění nového kabelového vedení NN pro připojení parc. č. 59/1 a 59/2.

Účelem stavby je připojení nových OM.

- Na stávajícím PB č. 122G bude proveden svod kabelem AYKY 4x70 mm² do nové rozpojovací skříně SV101 (R45), která bude umístěna na stejném PB č. 122G.

- PB č. 122 G bude uzemněn a osadí se svodiče přepětí.

- Z nové skříně SV101 (R45) bude vyvedeno nové kabelové vedení AYKY 3x240+120 mm², který bude veden dle projektové dokumentace a bude ukončen na hranici pozemku č. 59/1 a 59/2 na veřejně přístupném místě. Pilíř SS200 bude uzemněn.

- Křížení vodních ploch bude provedeno protlakem v min. hloubce 1,2 m pod vodním tokem. Napěťová soustava NN: 3+PEN, AC, 50 Hz 230/400 V, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem živých (popř. neživých) částí:

živých částí: přepážkami nebo kryty, izolací neživých částí: ochrana izolací, ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska** realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 1–7. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Stavba kříží významný vodní tok Podolský potok (IDVT 10100270) v ř. km 8,495. Křížení vodního toku bude provedeno řízeným protlakem.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1180 – Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava na souřadnicích (S-JTSK) X: 1 066 943, Y: 654 329.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24–26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

K žádosti o jednotné environmentální stanovisko bylo doloženo stanovisko Povodí Labe, státního podniku pod čj. PLa/2026/006163 ze dne 26. 2. 2026.

Podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo pozemků s takovými pozemky sousedící třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad se záměrem souhlasí za splnění podmínek č. 1–7 uvedených ve výrokové části tohoto stanoviska.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek. Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. Příslušný orgán zároveň připomíná některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech: Před zahájením stavebních prací musí mít zhotovitel stavby zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c). Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného

v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Doručí se

SUNFIN PRAHA s.r.o., IČO: 28953096, Olgy Havlové 2901/28, 130 00 Praha, IDDS: dx7j9zx

Na vědomí

Obec Jezbořice, Jezbořice 60, 530 02 Pardubice, IDDS: 3u5bhjn

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 02 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic (www.pardubice.eu/jednotné_environmentální_stanovisko) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 16.04.2026