

Č. jednací: UmoP3/KU/1349/2025/Ku
Č. evidenční: 1646/2025
Počet listů: 1
Počet příloh: 2

PRODIN a.s.
Martina Řezaninová
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

Vyřizuje: Pavlína Kučerová
Telefon: 466 799 131
E-mail: pavlina.kucerova@umo3.mmp.cz

Datum: 19. března 2025

Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po čp. 938), Pardubice“

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III obdržel dne 12. února 2025 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci akce „Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po čp. 938), Pardubice“.

Uvedená žádost byla projednána na 32. řádném jednání Rady městského obvodu Pardubice III dne 17. března 2025.

Rada městského obvodu Pardubice III přijala usnesení č. R/397/2025.

Usnesení R/397/2025

(rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a

souhlasí

za Městský obvod Pardubice III s navrženou stavební akcí „Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po čp. 938), Pardubice“ dle koordinačního situačního výkresu C.3, který je součástí projektové dokumentace pro povolení stavby, zpracované v roce 2025 společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 za dodržení podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení.

S pozdravem

Mgr. Vítězslav
Štěpánek

Digitálně podepsal
Mgr. Vítězslav Štěpánek
Datum: 2025.03.19
14:18:44 +01'00'

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta Městského obvodu Pardubice III

Podmínky ke zprávě č. 18 – Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po čp. 938), Pardubice“

Žadatel dodrží podmínky Městského obvodu Pardubice III

- 1) V průběhu provádění stavebních prací nesmí dojít bez povolení k omezení bezpečnosti a plynulosti provozu na místní komunikaci – vozovce.
- 2) Stavebník oznámí Městskému obvodu Pardubice III, jako vlastníkově místní komunikace jakékoliv zvláštní užívání místní komunikace v souvislosti s výše uvedenou stavbou. V případě nutného záboru v rámci stavby požádá zhotovitel min. 45 dnů předem o uzavírku vozovky.
- 3) Zhotovitel požádá min. 15 dnů předem o souhlas se zvláštním užíváním zeleně a veřejného prostranství.
- 4) Zhotovitel provede taková opatření, aby nedošlo během stavby k poškození přilehlých místních komunikací. Zhotovitel stavby nese veškeré náklady na opravy poškozených komunikací v souvislosti se stavbou.
- 5) Pokud dojde vlivem stavby k poškození místních komunikací, bude dotčený úsek komunikace uveden v předešlý stav.

V případě propadu vozovky budou všechny konstrukční vrstvy komunikace včetně asfaltové vrstvy v příslušné síle obnoveny. Silniční obruby budou osazeny dle předešlého stavu. V případě poškození obrub budou poškozené obruby vyměněny za nové. Asfaltový kryt bude zaříznut rovně do pravidelného tvaru čtverce nebo obdélníku. Dále bude provedena oprava dotčené komunikace ve větším rozsahu, než zabere samotná výkopová rýha tak, aby byla zachována původní podkladová vrstva za hranou výkopu 0,50 m u vozovky z každé strany. Zástupce vlastníka místní komunikace bude vyzván ke kontrole hutnění a to min. 3 dny předem. Hutnění bude provedeno ve vrstvách po 25 cm. V případě poškození asfaltové vrstvy komunikace, bude kryt zaříznut rovně a obnovena asfaltová vrstva v příslušné síle. V obou případech budou spáry v brusné vrstvě ošetřeny modifikovanou zálivkou a zadrženy.

Ode dne převzetí dokončených stavebních prací zástupcem vlastníka místní komunikace (Městským obvodem Pardubice III) začíná běžet 60měsíční záruční lhůta. Pokud v průběhu záruční lhůty vzniknou vady (např. propad komunikace) bude žadatel vlastníkem dotčené místní komunikace vyzván k jejich odstranění.

- 6) Po celou dobu stavebních prací bude zajištěna schůdnost a sjízdnost místních komunikací ve smyslu ustanovení § 28 zákona o pozemních komunikacích. V případě znečištění komunikací vlivem stavby zhotovitel neprodleně zajistí na vlastní náklady úklid.
- 7) Zhotovitel nebude vlévat zbytky lepidel a tekutých prostředků použitých při stavebních pracích do dešťových kanalizačních vpustí. V případě, že k tomuto dojde, uvede zhotovitel dotčené vpusti v předešlý stav.
- 8) V případě, že dojde k poškození zeleně, bude veřejné prostranství po skončení stavebních prací uvedeno do původního stavu, a to co do rozsahu a kvality travnatých ploch. Travnaté plochy budou zrotavátorovány, ohumusovány **kvalitní** zeminou, uhrabány, odstraněny kameny a znovu osety **travní směsí do sucha**. Pokud se po výsevu objeví v travnatých plochách plevel, zhotovitel provede úpravy k zajištění odstranění plevelů z travnatých ploch. Zhotovitel bude po celou dobu záruční lhůty kontrolovat oseté plochy – vzešlost travní směsi a v případě období sucha bude provádět i zálivku těchto ploch. První kontrola osetí bude zhotovitelem a zástupcem vlastníka pozemku zkontrolována cca 3 měsíce po předání těchto ploch a následně bude probíhat kontrola zasetí zhotovitelem po celou dobu záruční doby, která činí 36 měsíců. Pokud dojde v průběhu záruční lhůty k propadu veřejného prostranství zeleně následkem stavební

činnosti, bude zástupce vlastníka pozemků požadovat po žadateli uvedení tohoto prostranství do původního stavu, zhotovitel je povinen zajistit nápravu bez prodlení.

9) Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.

Nedílnou součástí tohoto usnesení je koordinační situace C.3

[illegible]

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Vyjádření k žádosti k PD - Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul.
Luční po čp. 938)
ID zprávy: 1496718600
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 19.3.2025 v 14:27:55
Datum a čas doručení: 19.3.2025 v 14:51:16

Odesílatel: Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, Studánka, 53012 Pardubice,
CZ
ID schránky: 5pmbyi2
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0
Odstavec: Nezadáno
Naše číslo jednací: UmoP3/KU/1349/2025/Ku
Naše spisová značka: Nezadáno
Vaše číslo jednací: Nezadáno
Vaše spisová značka: Nezadáno
K rukám: Martina Řezaninová
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ano

Přílohy:

Vyjádření-Prodin_32. zasedání RMOx.pdf (177,77 kB)
PRODIN_podmínky k Vyjádření k PD Oprava komunikace Na Drážce.pdf (63,05 kB)
PRODIN_situace Vyjádření k PD Oprava komunikace Na Drážce.pdf (373,61 kB)
