

Seznam osvětlovacích těles

Cheminků 124, Pardubice - bytová část - společné prostory

podlaží	umístění	spotřebič	počet	příkon	příkon celk.
	-	-	ks	kW	kW
1.PP	chodba od hl. schodiště	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	kolárna	svítidlo žárovkové 100W	2	100	200
	chodba ke sklepům	svítidlo žárovkové 100W	4	100	400
	chodba k prádelně	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
	prádelna	svítidlo zářivkové 2x36W	3	72	216
	mandlovna	svítidlo žárovkové 100W	3	100	300
	sušárna	svítidlo zářivkové 2x36W	3	72	216
1.NP	vestibul	svítidlo žárovkové 60W	3	60	180
schodiště	schodiště 1.-4.NP	svítidlo žárovkové 60W	9	60	540
vně	venkovní osvětlení	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
Celkem celý objekt		zářivky	6		432
		žárovky	26		1 920
		ostatní			
		celkem příkon			2 352

Cheminků 125, Pardubice - bytová část - společné prostory

podlaží	umístění	spotřebič	počet	příkon	příkon celk.
	-	-	ks	kW	kW
1.PP	chodba od hl. schodiště	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
	sklep vlevo	svítidlo žárovkové 100W	2	100	200
	místnost č.12	svítidlo žárovkové 100W	2	100	200
	místnost č.11	svítidlo žárovkové 100W	2	100	200
	místnost č.10	svítidlo žárovkové 100W	1	100	100
	místnost HUV	svítidlo zářivkové 2x36W	3	72	216
	chodba od zadního vchodu	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	chodba ke sklepům	svítidlo žárovkové 100W	5	100	500
1.NP	vestibul	svítidlo žárovkové 60W	3	60	180
schodiště	schodiště 1.-4.NP	svítidlo žárovkové 60W	9	60	540
vně	venkovní osvětlení	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
Celkem celý objekt		zářivky	3		216
		žárovky	29		2220
		ostatní			
		celkem příkon			2 436

Cheminků 126, Pardubice - bytová část - společné prostory

podlaží	umístění	spotřebič	počet	příkon	příkon celk.
	-	-	ks	kW	kW
1.PP	chodba od předního vchodu	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	chodba od zadního vchodu	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	chodba ke sklepům	svítidlo žárovkové 100W	4	100	400
	chodba vpravo	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
	sušárna	svítidlo zářivkové 2x36W	3	72	216
	přívod tepla	svítidlo zářivkové 2x36W	6	72	432
	vestibul	svítidlo žárovkové 60W	3	60	180
1.NP	schodiště	svítidlo žárovkové 60W	9	60	540
schodiště	schodiště 1.-4.NP	svítidlo žárovkové 60W	9	60	540
vně	venkovní osvětlení	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
Celkem celý objekt		zářivky	9		648
		žárovky	22		1480
		ostatní			
		celkem příkon			2 128

Cheminků 127, Pardubice - bytová část - společné prostory

podlaží	umístění	spotřebič	počet	příkon	příkon celk.
	-	-	ks	kW	kW
1.PP	kolárna	svítidlo žárovkové 100W	2	100	200
	chodba	svítidlo žárovkové 60W	1	60	60
	chodba ke sklepům	svítidlo žárovkové 100W	4	100	400
	chodba vlevo	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
	sušárna	svítidlo zářivkové 2x36W	3	72	216
	mandl	svítidlo žárovkové 100W	3	100	300
	prádelna	svítidlo zářivkové 2x36W	3	72	216
	vestibul	svítidlo žárovkové 60W	3	60	180
1.NP	schodiště	svítidlo žárovkové 60W	9	60	540
schodiště	schodiště 1.-4.NP	svítidlo žárovkové 60W	9	60	540
vně	venkovní osvětlení	svítidlo žárovkové 60W	2	60	120
Celkem celý objekt		zářivky	6		432
		žárovky	26		1920
		ostatní			
		celkem příkon			2 352