



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/109667/2024/Dv
Č. spisu: -
Počet listů: 2
Počet příloh: -

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.
Telefon: 466 859 188
E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz
El. podatelna: posta@mmp.cz

datum: 15. 8. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) (dále jen „ZJES“) ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě podané žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“)

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly IV v zastoupení dle plné moci PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČO: 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice (dále jen „žadatel“) ze dne **9.8.2024**, dle dokumentace zpracovatele, **VČE – montáže, a.s., IČO: 25938746, Arnošta z Pardubic 2802, 530 02 Pardubice**, datum zpracování **07/2024**, pro záměr:

„PA Živanice 229 MZS knn“ (dál též „záměr“)

na p.p.č. 138/58, st.182, st. 107, st.106, st.105, st. 95, st. 96, st. 98, st. 104/1, 924/4, 924/1, st. 1/2, st. 112, st. 110, st. 111, st. 127, 1097/1, 919/14, st. 165, st. 3/3, 138/106, 138/3, 1097/2, 924/3, 919/6, 90/4, 919/5, 962, st.8, 1102, 1129, 919/4, st. 54, 919/1, 919/3 v k.ú. Živanice,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „PA Živanice 229 MZS knn“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný bez stanovení podmínek.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek.

III.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek.

IV.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek.

V.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek.

VI.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí, bez stanovení podmínek.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 9.8.2024 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „PA Živanice 229 MZS knn“ na p.p.č. 138/58, st.182, st. 107, st.106, st.105, st. 95, st. 96, st. 98, st. 104/1, 924/4, 924/1, st. 1/2, st. 112, st. 110, st. 111, st. 127, 1097/1, 919/14, st. 165, st. 3/3, 138/106, 138/3, 1097/2, 924/3, 919/6, 90/4, 919/5, 962, st.8, 1102, 1129, 919/4, st. 54, 919/1, 919/3 v k.ú. Živanice. Záměrem předloženého projektu je připojení nové FVE Živanice č.p. 229. Z trafostanice PA_0422 budou vybudovány 3 kabely AYKY 3x240+120 směrem k objektu č.p.112. Z rozpojovacího pilíře SD022 budou vybudovány 2 kabely..První AYKY 3x120+70 bude ukončen v pilíři SS200 pro přepojení zmrzliny a druhý AYKY 3x240+120 nahrazovat stávající venkovní vedení podél silnice II/333 od domu č.p.112 po dům č.p.189 včetně přepojení stávajících odběrných míst (OM). U objektu č.p. 98 bude vybudován rozpojovací pilíř SR602, ze kterého bude provedeno napojení na sloup č. 129. Sloup č. 129 bude nahrazen novým dimenzovaným na ukončení vodičů AlFe směr č.p. 128. Kabel AYKY 4x35 napájející č.p. 189 bude přepojen do pilíře SS v místě stávajícího sloupu č.36 Druhý kabel z trafostanice PA_0422 bude ukončen v rozpojovacím pilíři SD022, který bude umístěn před objektem č.p. 30. Konzole bude z č.p. 30 demontována (nové HDV do stáv. ER) a stáv. vedení směr č.p. 29 přeloženo na nový sloup umístěný před oplocením objektu č.p. 30(nový sloup bude dimenzován na ukončení stáv. vodičů AlFe 4x35 směr objekt č.p. 29). Z pilíře SD022 bude vybudován z první přípojnice kabel AYKY 3x120+70 na nový sloup směr vedení k č.p. 29 a dále. Kabel AYKY 3x240+120 bude napájet stávající odběry mezi trafostanicí PA_0422 až k objektu

č.p. 91 a následně vedení AlFe 4x35. U objektu č.p. 218 bude vybudován rozpojovací pilíř SR602, ze kterého bude provedeno odbočením kabelem AYKY 3x240+120 pro přepojení objektů č.p. 32 a č.p. 88. Sloup č.8 bude demontován a nahrazen novým, který bude posunut k objektu č.p. 218 a dimenzován na ukončení vodičů AlFe 4x25 směr objekt č.p. 218. Z pilíře SR602 bude vybudován kabel AYKY 4x50 na tento sloup (bez pojistek). Třetí kabel z trafostanice PA_0422 bude ukončen v pilíři SD022 u objektu č.p. 30 na druhou přípojnicí. Sloup mezi č.p. 39 a č.p. 91 bude nahrazen sloupem, který bude dimenzován na ukončení stáv. vodičů AlFe 3x50+35 směr objekt č.p. 40. Z pilíře SD022 bude vybudován z druhé přípojnice kabel AYKY 3x240+120 na nový sloup směr vedení k č.p. 40. Tento kabel bude napájet venkovní vedení AlFe 3x50+35 směr objekt č.p. 40 a dále. Stávající venkovní vedení bude demontováno od trafostanice PA_0422 k objektu č.p. 30 včetně přípojky AlFe 4x16 pro objekt č.p. 88 a pojistkové skříně pro objekt č.p. 218. Jednotlivé OM budou připojeny pomocí skříní/pilířů SS200 s novým HDV do stáv. Elektroměrových rozvaděčů.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

-

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II) Orgán ochrany přírody v platném znění souhlasíme bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

Ad III) Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění souhlasíme bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

Ad IV) Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů není námitek. Záměr se nedotkne zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.

Ad V) Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nejsou záměrem dotčeny.

Ad VI) Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

-

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání

proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Doručí se

PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČO: 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IDDS: y5gstt2

Na vědomí

Obec Živanice, Živanice 152, 533 42 Živanice, IDDS: tyua5rz

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)), odboru životního prostředí po dobu nejméně **15 dnů**. Zveřejněno dne: 16. 8. 2024.