



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí – Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



S00BX02ZHR4H

Číslo jednací: MmP 111451/2026
Spisová značka: SZ_MMP 107767/2026/Mo
Počet listů: 1
Vyřizuje: Štěpánka Mohylová
Telefon: +420 466 859 775
E-mail: stepanka.mohylova@mmp.cz
Datum: 9. 6. 2026

Městský úřad Sezemice
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
Husovo nám. 790
533 04 Sezemice

Věc: Vyjádření vodoprávního úřadu k odvolání proti rozhodnutí

Dne 4. 6. 2026 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí čj. SEZ-3227/2026/SÚ/ILn, sp. zn. 6484/2025/SÚ/ILn ze dne 12. 5. 2026.

Dle vyjádření Státního pozemkového úřadu („dále jen SPÚ“) k záměru stavby „I/36 Sezemice obchvat“ ze dne 3. 9. 2021 pod čj. SPU 152975/2020 obdrželo SPÚ celkové vodohospodářské řešení a poté doplnění „stanovisko projektanta k ovlivnění odtokových poměrů v území – odtoky č. 2 a 3 dle souhrnného vodohospodářského řešení“. Bylo zhodnoceno, že dle předložených podkladů nemůže dojít k žádnému ohrožení odtokem dešťových vod po dokončení výstavby obchvatu.

P. p. č. 474/10 v k. ú. Počaply nad Loučnou se nenachází v záplavovém území.

Dle vyjádření SPÚ ze dne 23. 9. 2025 pod čj. SPU 388822/2025 se v území nenacházejí hlavní závlahová zařízení ani podrobná odvodňovací zařízení.

Vzhledem k charakteru stavby a její blízkosti k stavbě „I/36 Sezemice obchvat“ a vodní linii HMZ 10172941 (Koutecký odpad) se vodoprávní úřad přiklání k doplnění hydrologického posudku nebo stanoviska projektanta k ovlivnění odtokových poměrů v území vztaheného k aktuální situaci.

S pozdravem

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Ing. Markéta Horáčková Strnadová
vedoucí oddělení

„otisk úředního razítka“