



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/201473/2026/Dv

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Č. spisu: 193228/2026

Počet listů: 3

Počet příloh: -

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.

Telefon: 466 859 188

E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz

El. podatelna: posta@mmp.cz

datum: 13.10.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 01.10.2026 podané stavebníkem:

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly IV

v zastoupení na základě plné moci Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO: 28791274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „žadatel“)

a předložená projektová dokumentace pro povolení stavby, zpracovatel Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO: 28791274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zodp. projektant Jiří Trnčák, ČKAIT 0603068, datum zpracování 05/2026 pro záměr:

„PA Časy, lokalita 10xRD, knn“ (dál též „záměr“)

na p. p. č. 290/4, 290/10, 290/2, 47/1, 290/21, 290/34, 290/16, 290/19, 290/15, 21/1, 27/3, 21/3, 290/1, 337/1, 2/5, 290/24, 290/17, 27/4, 29/1, 29/2, 308, 337/1, 21/3, st. 41, st. 5/1, st. 29/1, st. 20, st. 17, st. 3, st. 39, st. 33/1, st. 36/1 v k. ú. Časy,

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „PA Časy, lokalita 10xRD, knn“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** bez podmínek.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, souhlasí se stavbou v ochranném pásmu lesa bez podmínek a vydává souhlasné závazné stanovisko.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení ochrany přírody:

z hlediska zákona o lesích (289/1995 Sb.)

- souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)

Odůvodnění

Dne 01.10.2026 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „PA Časy, lokalita 10xRD, knn“ na p. p. č. 290/4, 290/10, 290/2, 47/1, 290/21, 290/34, 290/16, 290/19, 290/15, 21/1, 27/3, 21/3, 290/1, 337/1, 2/5, 290/24, 290/17, 27/4, 29/1, 29/2, 308, 337/1, 21/3, st. 41, st. 5/1, st. 29/1, st. 20, st. 17, st. 3, st. 39, st. 33/1, st. 36/1 v k. ú. Časy.

Jedná se o výstavbu nového kabelového distribučního vedení NN a o stavební úpravu venkovního distribučního vedení NN. Ze stávajícího rozpojovacího pilíře č. R17 před č. p. 5, bude vyvedeno 2x nové kabelové vedení NN. První nové kabelové distribuční vedení NN AYKY-J 3x120+70 mm, bude vedeno výkopem a protlakem přes komunikaci k č. p. 37 a č. p. 32. Tyto nemovitosti budou připojeny na nové kabelové vedení NN pomocí nových přípojkových pilířů. U č. p. 32 bude v oplocení umístěn nový přípojkový pilíř SS200/NKE1P-C a u č. p. 37 bude umístěn nový přípojkový pilíř SS300/NKE1P-C. Z nového přípojkového pilíře SS300, bude přes pojistky vyvedeno nové kabelové distribuční vedení NN AYKY-J 4x50 mm, které bude vedeno k č. p. 19, kde bude ukončeno v novém přípojkovém pilíři SS200/NKE1P-C. Z nového přípojkového pilíře SS200 u č. p. 32, bude pokračovat nové kabelové vedení NN AYKY-J 3x120+70 mm zpět protlakem přes komunikaci a zde bude vedeno v zeleném pásu podél chodníku a částečně chodníkem směrem k č.p.34. Na úrovni č.p.34 bude nové kabelové vedení vedeno zpět protlakem přes komunikaci k č. p. 34, kde bude pomocí nové přípojkové skříně SS200/NVE1P-C ve zděném pilíři přepojovat nemovitost č. p. 34 a dále č. p.18. U č. p. 18 bude umístěna další nová přípojková skříně SS200/NVE1P-C ve zděném pilíři. Další nové kabelové distribuční vedení NN AYKY-J 3x240+120 mm vedoucí ze stávajícího rozpojovacího pilíře R17 bude vedeno podél chodníku v zeleném pásu a částečně chodníkem, kde bude ve své trase přepojovat nemovitosti č. p. 29 a č. p. 7 pomocí nových přípojkových pilířů SS200/NKE1P-C a č.p.62 pomocí nového přípojkového pilíře SS300/NKE1P-C, který bude umístěn před oplocením. Z nového přípojkového pilíře SS300, bude přes pojistky vyvedeno nové kabelové distribuční vedení NN AYKY-J4x50 mm, které bude vedeno k č. p. 63, kde bude ukončeno v novém přípojkovém pilíři SS300/NKE1P-C. Nový přípojkový pilíř SS300 u č. p. 63, bude umístěn zády ke zděnému elektroměrovému pilíři. Z nového pilíře SS300 u č. p. 62, bude pokračovat nové kabelové distribuční vedení NN AYKY-J 3x240+120 mm směrem k plánované lokalitě, kde bude ukončeno v novém rozpojovacím pilíři SR602/NKW2. Všechny dotčené nemovitosti, tedy č. p. 19, č. p. 37, č. p. 32, č. p. 34, č. p.18, č. p. 29, č. p. 7, č. p. 62 a č. p. 63 budou připojeny do elektroměru, nebo naspojováním na stávající hlavní domovní vedení pomocí kabelů AYKY-J 4x16 mm. Po přepojení na nové kabelové vedení NN, bude stávající venkovní vedení NN demontováno včetně podpěrných bodů č. 83, č. 21G, č. 65G, č. 73G, střešníků a dalších konstrukcí dle koordinační situace. Dotčené

nemovitosti musí být po přepojení uvedeny do původního stavu. Z nového rozpojovacího pilíře SR602 bude vyvedeno nové kabelové distribuční vedení AYKY-J 4x70 mm², které bude vedeno na stávající podpěrný bod č.64G. NA podpěrný bod budou umístěny omezovače přepětí NN. (Stávající podpěrný bod č. 64G, bude vyměněn za nový v rámci jiné stavby. To platí i pro demontáž přípojky pro odstraňovaný objekt č. p. 9). Z nového rozpojovacího pilíře SR602 budou vyvedena 2x nová kabelová distribuční vedení NN AYKY-J 3x240+120 mm², která budou vedena do budoucí lokality a pomocí nových přípojkových pilířů SS200/NKE1PC, budou připojovat jednotlivé pozemky pro budoucí zástavbu. Nová kabelová distribuční vedení, budou ukončena a rozpojena v novém rozpojovacím pilíři SR608/NKW2, který bude umístěn na konci plánované lokality. Z tohoto nového rozpojovacího pilíře bude vyvedeno další nové kabelové distribuční vedení NN AYKY-J 3x240+120 mm², které bude vedeno přes pozemek p.č.27/4 severně a následně v areálu lehké výroby odbočí podél cesty směrem k nemovitosti č. p. 68, která bude připojena pomocí nového přípojkového pilíře SS300/NKE1P-C. Nový přípojkový pilíř bude umístěn u zdi nemovitosti na veřejně přístupném místě. Z nového přípojkového pilíře SS300, bude nové kabelové vedení pokračovat podél cesty ke stávajícímu rozpojovacímu pilíři R9, který je umístěn na p. č. 21/3, zde bude nové kabelové vedení NN ukončeno. Stávající venkovní vedení NN AlFe 4x25mm² bude demontováno od podpěrného bodu č. 87 na p. č. 260/15, až po střešník na č. p. 68. Výstavba nového kabelového distribučního vedení NN v lokalitě, musí být koordinována s pracemi v lokalitě, to znamená určení budoucí nivelety terénu pomocí obrub komunikace. Dále je možné nové kabelové vedení umístit do budoucí lokality, až po odstranění stávající budovy č. p. 9.

Délka nového kabelového vedení NN AYKY-J 4x50mm² je cca 68 m.

Délka nového kabelového vedení NN AYKY-J 4x70mm² je cca 18 m.

Délka nového kabelového vedení NN AYKY-J 3x120+70mm² je cca 215 m.

Délka nového kabelového vedení NN AYKY-J 3x240+120mm² je cca 731 m.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

PUPFL

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 13 odst. 1 a 15 písm. p) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst.2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem.

MmP OŽP je v postavení dotčeného orgánu státní správy z titulu ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) a § 47 odst. 1 písm. a) lesního zákona. MmP OŽP je povolán zákonem k tomu, aby hájil veřejný zájem v oblasti ochrany lesa, proto posuzoval záměr žadatele z hlediska lesním zákonem stanovených předpokladů pro zachování lesa, péče o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Záměrem předloženého projektu je výstavba nového kabelového distribučního vedení pro připojení nových odběrných míst. Tato stavba má být umístěna v ochranném pásmu pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) p. p. č. 252/3 v k. ú. Časy. MmP OŽP považuje stavbu kabelového vedení NN v ochranném pásmu lesa obecně za možnou, a je toho názoru, že tyto stavební práce nemohou mít významný dopad na PUPFL, neboť samotné výkopové práce pro uložení kabelového vedení jsou situovány na protější straně komunikace, mimo sousedící PUPFL. Podle názoru MmP OŽP rozsah a charakter stavby, umožňuje realizaci stavby. MmP OŽP považuje rozsah a charakter stavby vůči lesnímu pozemku za bezkonfliktní, a tudíž považuje stavbu za možnou.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem. Předložený záměr byl posouzen z hlediska ochrany vodních poměrů. Na základě předložené projektové dokumentace konstatujeme, že navrhovaná stavba při dodržení stanovených upozornění a technických norem negativně neovlivní stav povrchových ani podzemních vod, nedojde ke zhoršení jejich jakosti a nebudou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem. Záměr je v souladu s cíli ochrany vod, nepříznivě neovlivní odtokové poměry v území.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek. Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná – dle předložené PD v rámci stavby nebude třeba provádět asanace ani demoliční práce, ty budou probíhat v rámci jiné stavby. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. Příslušný orgán zároveň připomíná některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech: Před zahájením stavebních prací musí mít zhotovitel stavby zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c). Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání

proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Doručí se

Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO: 28791274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IDDS: k9spr3m

Na vědomí

Obec Časy, Časy 31, 534 01 Holice, IDDS: pnca3yv

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 14.10.2026