

# MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD



Štrossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: SÚ 88029/2024/Pet

Č.j.: MmP 107520/2024

Vyřizuje: Petrusová Zita, tel.:+420466859157

oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10

Pardubice, dne 6.8.2024



S00BX02GQKJH

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (nový stavební zákon), v souladu s § 330 odst. 1 nového stavebního zákona, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákona“) o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.6.2024 podala společnost **ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2**, kterého zastupuje GEOHUNTER, s.r.o., IČO 03876560, Pod Hradbami 2002, 594 01 Velké Meziříčí (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### rozhodnutí o umístění stavby

**"PA Pardubice Chrudimská 735 knn, IV-12-2024888" nové distribuční vedení elektrické energie - kabelové vedení a pojistkový pilíř v ulici Chrudimská v Pardubicích (dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1352/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1438 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1451 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1464 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1465 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1519/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1556 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1654/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2350/9 (ostatní plocha), parc. č. 2386/15 (ostatní plocha), parc. č. 2386/23 (zahrada), parc. č. 2386/30 (ostatní plocha), parc. č. 2386/31 (ostatní plocha), parc. č. 2386/32 (ostatní plocha), parc. č. 2386/33 (ostatní plocha), parc. č. 2386/34 (ostatní plocha), parc. č. 2386/35 (ostatní plocha), parc. č. 2386/36 (ostatní plocha), parc. č. 2386/37 (ostatní plocha), parc. č. 2386/46 (ostatní plocha), parc. č. 2386/53 (ostatní plocha), parc. č. 2386/54 (ostatní plocha), parc. č. 2906/1 (ostatní plocha), parc. č. 2906/4 (ostatní plocha), parc. č. 5383 (ostatní plocha) v katastrálním území Pardubice.**

### Popis stavby:

V navrhované části bude provedena demontáž stávajícího vrchního vedení nn, včetně betonových, dřevěných sloupů, zděných konzol a střešníků. Bude provedeno nové zemní kabelové vedení 1kV o délce trasy 149 m za účelem napojení stávajících domů a pozemků na elektřinu zemním vedením.

### Distribuční kabelové vedení 1kV:

Do nově vybudovaného rozpojovacího pilíře SD022 bude přepojený kabel 1-AYKY-J 3x120+70 mm<sup>2</sup> vedoucí z TS\_PA\_0636. Z pilíře bude vybudován nový kabel 1-AYKY-J 3x240+120mm<sup>2</sup>, který bude zaústěn do rozpojovacího pilíře SR502 u PB č.310. Z pilíře se vybuduje kabel 1-AYKY-J 4x50mm<sup>2</sup>, který bude připojen na stávající venkovní vedení nn. V trase kabelu nn budou přepojeny stávající HDV.

### Hlavní domovní vedení 1 kV (HDV):

Z nově osazených přípojkových nebo rozpojovacích pilířů, u jednotlivých odběrných míst budou mezi pilíři a stávajícími elektroměry nebo stávajícími přípojkovými skříněmi provedena nová kabelová hlavní domovní vedení kabely 1-CYKY-J.

### Demontáž venkovního vedení 1kV:

Po přepojení odběrů na nové kabelové vedení 1kV dojde k demontáži veškerého venkovního rozvodu nn v rozsahu dle výkresu situace stavby. Budou demontovány vodiče AlFe, AES, AYKYz. Betonové sloupy, dřevěné sloupy, zděné konzole a střešníky. Demontovaný materiál bude roztríděn a ekologicky uskladněn.

Kabel 1kV bude uložen v zemi v ochranné trubce v hloubce min. 0,7 m pod okolním terénem.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavbu lze provést na základě vydaného pravomocného územního rozhodnutí. Stavba nevyžaduje vydání stavebního povolení.
3. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované Pavlem Pilařem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0701630.
4. Zahájením stavby bude oznámeno stavebnímu úřadu. Současně bude stavební úřad informován o zhotoviteli stavby (název, IČO, kontakt na stavbyvedoucího).
5. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona musí být zpracována dokumentace pro provádění stavby.
6. Před zahájením výkopových prací je nutné požádat Úřad městského obvodu Pardubice V., odbor investiční a správní o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace k užití místní komunikace pro provádění stavebních prací.
7. Při realizaci bude zajištěn přístup a vjezd do sousedních nemovitostí.
8. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny stávající podzemní sítě. Technické řešení souběhu, křížení nebo ochrany stávajících sítí a navrhovaných tras sítí bude předloženo k vyjádření vlastníkům, příp. správcům podzemních vedení a stávajících zařízení a budou sjednány podmínky zpětného převzetí.
9. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), platných ČSN, zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu nadzemního vedení musí být v souladu s ČSN 33 3301.
10. Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi bude dodržen min. svislý a vodorovný odstup dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při pokládce budou respektovány další související předpisy, normy a předpisy BOZP. Z pohledu BOZP budou během výstavby všechny práce prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků i ostatních občanů. Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu nadzemního vedení musí být v souladu s ČSN 33 3301. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl.54-57.
11. Při terénních úpravách nesmí dojít ke snížení stávajících vzdáleností vodičů vedení od země a nesmí dojít ke snížení nebo zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení (nebude zvýšena ani snížena vrstva zeminy nad kabelem).
12. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu těchto zařízení.
13. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě.
14. Budou dodrženy podmínky vydaných stanovisek vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí:
  - a) ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.6.2024 zn. 0102158117

- b) CETIN a.s. ze dne 18.4.2024 č.j. 116962/24
  - c) GasNet Služby, s.r.o. ze dne 9.5.2024 zn. 5003049899
  - d) Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 26.4.2024 č.j. VS/Šla/2024/1191
  - e) Služby města Pardubice, a.s. dne 29.4.2024 zn. 24182/IO
  - f)
15. Budou dodrženy podmínky Úřadu městského obvodu Pardubice V., odbor investiční a správní ze dne 30.4.2024 č.j. 2584/2024/Bro/OIS:
- a) S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  - b) V případě poškození veřejného prostranství (zámková dlažba, komunikace) bude toto uvedeno do původního stavu.  
U zámkové dlažby zachovat stejný druh materiálu, barevnost, nivelitu, velikost spár; po položení dlažbu přehutnit a spáry v zámkové dlažbě zaplnit bílým křemičitým pískem; nutno dodržet sklony a rovinnost položení dlažby, aby nedocházelo ke tvorbě kaluží; zkoušky hutnění předat ÚMO Pardubice V., OIS; obnovit případné narušení vodorovného dopravního značení, povrch vyčistit.  
U místní komunikace narušené povrchy komunikací uvést do původního stavu – živice; obnovit původní vrstvy konstrukce komunikací; stávající živичný povrch zaříznout do pravidelného tvaru; styčné spáry ošetřit, např. zalít živичnou zálivkou se zadrčením; obnovit případné narušení vodorovného dopravního značení; zkoušky hutnění předat ÚMO Pardubice V., OIS; po skončení zvláštního užívání dotčenou místní komunikaci vyčistit.
  - c) Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu
  - d) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí
  - e) V případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu budou práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány
  - f) Na staveništi bude udržován pořádek
  - g) Po dokončení stavebních prací budou pozemky ve vlastnictví Statutárního města Pardubice protokolárně předány ÚMO Pardubice V., OIS a to nejpozději do 7 dnů ode dne skončení prací.
16. Nadzemní část stavby nesmí zasahovat do rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí dle čl. 12.7 a 12.8 platné ČSB 736110 a do rozhledových polí křižovatek dle čl. 5.2.9. ČSN 736102.
17. Během realizace nesmí být omezen provoz linek městské hromadné dopravy v ulici Chrudimské. Taktéž nesmí být ohrožena bezpečnost cestujících v zastávce MHD. Prostor zastávky nesmí být využíván k deponování materiálu, zeminy a k parkování vozidel a strojů stavby
18. Zemními pracemi nesmí být narušena stabilita základů stožárů nadzemního trakčního trolejového vedení trolejbusové dráhy.
19. Nad vozovkou Chrudimské ulice je viditelně zavěšeno nadzemní trakční trolejové vedení trolejbusové dráhy napájecí soustavy 600 V DCIT. Od živých částí tohoto vedení, jakož i od sběračů projíždějících trolejbusů musí být dodržována zóna bezpečného přiblížení minimálně jeden metr.
20. Stavbou dotčené pozemky a stavby včetně přístupových a manipulačních ploch uvést do původního stavu. Oplotit, označit a jinak zabezpečit staveniště a zařízení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Neodstavovat mechanizaci na zelených plochách a přístupových cestách. Zabezpečit stavební materiály a odpady před rozfoukáním větrem. Na stavbě, v zařízení staveniště a v okolí udržovat pořádek a čistotu. Při stavebních a bouracích pracích minimalizovat prašnost a hlučnost. Znečištěnou komunikaci uvést neprodleně do původního stavu.
21. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a obyvatel blízkých staveb byli minimálně rušeni zejména hlučností prašností.
22. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržení účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při

udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

23. Užívání dokončené stavby bude možné pouze na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí.

**III. Platnost územního rozhodnutí se dle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanoví na 5 let.**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Statutární město Pardubice, odbor majetku a investic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2  
Martin Svatoň, nar. 25.2.1968, Chrudimská 802, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Jaroslava Hrubešová, nar. 29.4.1922, Sedláčkova 447, 530 09 Pardubice 9  
David Loužil, nar. 12.7.1986, Chrudimská 814, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Hana Loužilová, nar. 5.7.1963, Chrudimská 814, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Jitka Vondráková, nar. 14.4.1958, 28. října 117, Příbram VII, 261 01 Příbram 1  
Radko Knespl, nar. 1.12.1955, Chrudimská 783, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Libuše Knesplová, nar. 25.8.1959, Chrudimská 783, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Jan Petráň, nar. 22.5.1990, Havlíčkova 2698, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Bc. Petr Dufek, nar. 10.7.1980, Čs. armády 2362, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Petra Dufková, Dis., nar. 13.2.1982, Chrudimská 735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Michal Horák, nar. 18.8.1999, Chrudimská 744, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Dušan Hlaváček, nar. 17.4.1972, Chrudimská 819, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Radka Hlaváčková, nar. 30.9.1971, Chrudimská 819, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Karel Kovář, nar. 14.11.1944, Chrudimská 819, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Elklima s.r.o., Chrudimská 2905, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Mgr. Zuzana Strídová, nar. 23.2.1966, Čacké 2691, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Luboš Bříza, nar. 26.2.1952, Chrudimská 1376, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Hana Břízová, nar. 12.5.1954, Chrudimská 1376, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha 5-Radlice  
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929, Krč, 140 00 Praha 4  
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222, 120 00 Praha 2-Vinohrady  
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
CETIN a.s., Olšanská 268, 130 00 Praha 3  
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 12

### **Odůvodnění:**

Dne 21.6.2024 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 27.6.2024 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Dle § 2 odst. 2 písm. a) bod č.1 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) se distribuční soustavou rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV provozovaný držitelem licence na distribuci

elektriny a sloužící k zajištění distribuce elektriny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicích, ochranných, řídicích, zabezpečovacích, informačních a telekomunikačních techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí dne 29.4.2024 č.j. OŽP/55936/2024/Dv
- Úřad městského obvodu Pardubice, OIS dne 30.4.2024 č.j. 2584/2024/Bro/OIS
- Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů dne 6.10.2022 sp.zn. 139994/2022-1322-OÚZ-BR
- Krajské ředitelství Policie ČR, Pce kraje, dopravní inspektorát dne 24.4.2024 č.j. KRPE-36733-3/ČJ-2024-170606
- Dopravní podnik města Pardubic dne 10.6.2024.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Městský obvod Pardubice V, Dopravní podnik města Pardubic a.s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Pardubice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona **platnost 5 let**. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Zita Petrusová  
referent stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 28.6.2024.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

GEOHUNTER, s.r.o., IDDS: uriym45

sídlo: Pod Hradbami č.p. 2002/1, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Statutární město Pardubice, odbor majetku a investic, Pernštýnské náměstí č.p. 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Martin Svatoň, Chrudimská č.p. 802, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

David Loužil, Chrudimská č.p. 814, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Hana Loužilová, Chrudimská č.p. 814, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Jitka Vondráková, 28. října č.p. 117, Příbram VII, 261 01 Příbram 1

Radko Knespl, Chrudimská č.p. 783, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Libuše Knesplová, Chrudimská č.p. 783, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Jan Petráň, Havlíčkova č.p. 2698, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Bc. Petr Dufek, Čs. armády č.p. 2362, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Petra Dufková, Dis., Chrudimská č.p. 735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Michal Horák, Chrudimská č.p. 744, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Dušan Hlaváček, Chrudimská č.p. 819, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Radka Hlaváčková, Chrudimská č.p. 819, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Karel Kovář, Chrudimská č.p. 819, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Elklima s.r.o., IDDS: tws3tvm

sídlo: Chrudimská č.p. 2905, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Mgr. Zuzana Střídová, Čacké č.p. 2691, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Luboš Bříza, Chrudimská č.p. 1376, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Hana Břízová, Chrudimská č.p. 1376, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5

sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8

sídlo: Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha 2-Vinohrady

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 268/6, 130 00 Praha 3

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Služby města Pardubice a.s., IDDS: yc9gb95

sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 12

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Městský obvod Pardubice V, IDDS: mbbbxhp

sídlo: Češkova č.p. 22, 530 02 Pardubice 2

Dopravní podnik města Pardubice a.s., IDDS: wk3drnu

sídlo: Teplého č.p. 2141, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Pardubice, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28

dotčené orgány

Magistrát města Pardubic - OŽP, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice

ÚMO Pardubice V, OIS, doručí se do DS: IDDS: mbbbxhp

sídlo: Češkova č.p. 22, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany, Sekce majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany



Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2




Neznámým dědicům po zemřelém účastníku řízení paní Jaroslavy Hrubéšové, nar. 29.4.1922, Sedláčkova č.p. 447, 530 09 Pardubice bude doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Pardubic [www.pardubice.eu](http://www.pardubice.eu)






-  stávající skříň HDV
-  projektovaný/demontovaný sloup/střešník

**Legenda:**


-  nově kabelové vedení knn
-  stávající venkovní vedení knn
-  stávající kabelové vedení knn
-  projektované HDV
-  Projektovaný/stávající pojistkový pilř(skříň)



k.ú. Pardubice  
 Obec: Pardubice  
 Okres: Pardubice

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř.  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: dle PNE 330000-1  
 živých částí: izolací čl. 3.2.2.4  
 kryty nebo přepážkami čl. 3.2.2.3  
 polohou čl. 3.2.2.1  
 neživých částí: ochrana automatickým odpojením od zdroje  
 dle čl. 3.3.2.5  
 VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE 330000-2

Projektant upozorňuje, že PD byla zpracována v souladu s platnými metodikami ČEZu a normami ČSN.  
 Dále upozorňuje, že dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nesmí osoba vstupovat do výkopu o šířce menší než 0,8m

Projektovatel: Michal Drábek	Schválil: Pavel Pilar	GEOHUNTER, s.r.o. Pod Hrádkami 2002/1, 594 01 Vaňké Mezříčí TEL: 732 955 504, IČO: 038 76 560	
Investor: ČEZ DISTRIBUCE, a.s.	Číslo stavby: IV-12-2024888	Datum: 06.2024	Stupeň dok.: DŮR
Název stavby: PA Pardubice Chrudimská 735 knn		Měřítka: 1:500	Č. archivní: 41022
Obsah výkresu: CELKOVÁ SITUACE		Č. výkresu: 1	



