



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Č. jednací: OŽP/186544/2026/Dv

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Č. spisu: 175656/2026

Počet listů: 3

Počet příloh: -

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.

Telefon: 466 859 188

E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz

El. podatelna: posta@mmp.cz

datum: 22.09.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 08.09.2026 podané stavebníkem:

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly IV

v zastoupení na základě plné moci PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČO: 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice (dále jen „žadatel“),

a předložené projektové dokumentaci pro povolení stavby, zpracovatel MAPING, s.r.o., IČO: 13584448, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, zodp. projektant Pavel Pilař, ČKAIT 0701630, datum zpracování 08/2025 pro záměr:

„Pardubice p.č. 1553/5 TS, kvn, knn“ (dál též „záměr“)

na p. p. č. 1584/7, 1557/7, 1591/4, 2678/2, 1594/1, 1601/11, 1601/9, 1601/11, 1553/29, 1602/5, 1553/22, 1553/17, 1553/35, 1553/37, 1553/36, 1553/38, 1553/39, 1553/27, 1600/5, 1601/10 v k. ú. Pardubice,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Pardubice p.č. 1553/5 TS, kvn, knn“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
2. Křížení toku požadujeme provést dle předložené PD kolmo na osu toku s hloubkou krytí min. 1,2 m.
3. Termín zahájení prací a jejich ukončení bude oznámen zástupci závodu Povodí Labe, st.p. v Pardubicích (Cihelna 135, ☎ 466 868 246 nebo 721 963 729, p. Šprync, e-mail: labe-z2@pla.cz).
4. Po dokončení bude zástupci výše uvedeného závodu v Pardubicích předáno skutečné zaměření (polohopisné a výškopisné) křížení.
5. Překop vodního toku na obou březích požadujeme viditelně označit dle předložené PD a v souladu s ČSN 752130.
6. Břehy v místě překopu a souběhu požadujeme stabilizovat a uvést do původního stavu.
7. Překop a souběh vodního toku požadujeme provést tak, aby bylo možno ve dně i na březích provádět údržbu těžkou mechanizací bez omezení (25 t).

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 1-7. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Oddělení vodního hospodářství: z hlediska vodního zákona

- souhlas dle § 17 odst. 2 písm. a).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 08.09.2026 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „Pardubice p.č. 1553/5 TS, kvn, knn“ na p. p. č. 1584/7, 1557/7, 1591/4, 2678/2, 1594/1, 1601/11, 1601/9, 1601/11, 1553/29, 1602/5, 1553/22, 1553/17, 1553/35, 1553/37, 1553/36, 1553/38, 1553/39, 1553/27, 1600/5, 1601/10 v k. ú. Pardubice.

Jedná se o připojení 4x nových odběrných míst na p. p. č. 1553/35, 1553/36, 1553/37, 1553/38 a 1553/39. Stávající kabelové vedení VN 35kV bude naspojováno a prodlouženo do nově umístěné nepochozí trafostanice na pozemku p. č.1594/1. V trase nového kabelového vedení VN 35kV budou uloženy 5x trubky HDPE pro budoucí rozvoj optické infrastruktury. V trase nového kabelového vedení VN 35kV budou uloženy ještě 2x kabelové vedení nn 1kV, které budou

ukončeny a zasmyčkovány v pojistkovém pilíři SS100 č.P6 na pozemku p. č.1584/7. Z nově vybudované trafostanice budou vyvedeny 2x nové kabelové vedení 1kV – 1x kabelové vedení bude přes novou rozpojovací skříň SV201 č.R34 na stávajícím PB č.1177 připojeno na stávající venkovní vedení NN 1kV a druhé kabelové vedení NN 1kV bude přivedeno a zapojeno do nově vybudovaného rozpojovacího pilíře SR602 č.R34. Stávající kabelové vedení 4x70 bude před nově vybudovaným pilířem SR602 č.R33 naspojováno, prodlouženo a přepojeno do SR602 č.R33. Na stávajícím podpěrném bodu č.1177 budou zdemontovány pojistkové skříně SV201 a SP200. Stávající venkovní vedení AYKYz 4x25 mezi PB č.1177 a PB č.1129 bude zdemontováno a nahrazeno izolovaným vedením NFA2X 4x35mm². Na pozemku p. č.1553/22 bude stávající kabelové vedení NN 1kV stříhnuuto, naspojováno a prodlouženo do nově vybudovaného rozpojovacího pilíře SR502. Z rozpojovacího pilíře SR502 bude vybudováno nové kabelové vedení NN 1kV, které bude zasmyčkováno do nově umístěných pojistkových pilířů SS200 na pozemcích p. č.1553/35, 1553/36, 1553/37, 1553/38 a 1553/39. Nová trafostanice bude uzemněna pomocí 3 ekv. kruhů. K trafostanici bude vybudována přístupová šterková cesta pro možnost budoucího přístupu. Přístup ke stavbě je zjištěn po stávajících zpevněných i nezpevněných komunikacích.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska** realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 13 odst. 1 a 15 písm. p) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) je realizace navrhovaného záměru možná. Dle ust. § 9 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF tedy pro umístění signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m² a dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to za předpokladu, že zemědělské pozemky dotčené záměrem budou do jednoho roku od zahájení prací uvedeny do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní

zákon“), souhlasí se záměrem za splnění podmínek č. 1-7. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0930 - Labe od Orlice po tok Chrudimka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 646709, X: 1059395.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24–26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

K žádosti o jednotné environmentální stanovisko bylo doloženo stanovisko Povodí Labe, státního podniku pod čj. PLa/2026/041023 ze dne 4.9.2026.

Podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona je ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo pozemků s takovými pozemky sousedící třeba povolení vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad se záměrem souhlasí za splnění podmínek č. 1-7 uvedených ve výrokové části tohoto stanoviska.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení podmínek. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru v zast.
Ing. Monika Löfelmannová

Doručí se

PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČO: 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IDDS: y5gstt2

Na vědomí

Statutární město Pardubice, Úřad městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128, 530 09
Pardubice, IDDS: hhrb36i

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic ([www.pardubice.eu/jednotné environmentální stanovisko](http://www.pardubice.eu/jednotne_environmentalni_stanovisko)) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 23.09.2026