

č. jednací: OŽP/7938/26/Ri+Fia
č. sp.: MmP 164111/25/Ri
počet stran: 4
počet příloh: 0

Dle rozdělovníku



vyřizuje: Monika Říhová
Tel.: 466 859 442
e-mail: monika.rihova@mmp.cz

datum: 14.01.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

vydané podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“):

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí (dále jen „MmP OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle § 15 písm. a) ZJES ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) na základě žádosti o vydání JES ze dne 28.11.2025 podané stavebníkem:

Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO 00273481,

a předložené projektové dokumentace pro povolení stavby, zpracovatel MAXIMUMCZ s.r.o., IČO: 25964984, Zahradní 102, SPOJIL, 530 02 Pardubice, zodp. projektant Ing. Josef Havlíček, datum zpracování 12/2024 pro záměr:

„Dašice – Zminný Rekonstrukce veřejného osvětlení na pozemku p. č. 105/10, 432/7, 105/2, 641/2, 641/3, 641/4, 632, 424/31, 73/10, 424/33, 424/34, 630, 424/35, 424/36, 424/37, 424/23, 424/32, 83/3, 449/7, 449/3, 449/8, 432/8, 424/29, 424/30, 424/14, 427, 424/12, 457/3, 426/9, 426/1, 426/11, 426/12, 105/9, 641/1 a st. p. č. 53“ (dál též „záměr“)

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Dašice – Zminný Rekonstrukce veřejného osvětlení na pozemku p. č. 105/10, 432/7, 105/2, 641/2, 641/3, 641/4, 632, 424/31, 73/10, 424/33, 424/34, 630, 424/35, 424/36, 424/37, 424/23, 424/32, 83/3, 449/7, 449/3, 449/8, 432/8, 424/29, 424/30, 424/14, 427, 424/12, 457/3, 426/9, 426/1, 426/11, 426/12, 105/9, 641/1 a st. p. č. 53“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. Křížení vodních toků budou provedena v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
2. Detail křížení obou vodotečí bude předložen k odsouhlasení zástupci Povodí Labe, státní podnik v Pardubicích (Cihelna 135, tel. 466 868 248 nebo 721 622 297, mail: janovskym@pla.cz pan Janovský). V případě, že bude zvoleno křížení spodem, je požadováno použít technologii řízeného protlaku v hloubce minimálně 1,5 m pode dnem (měřeno bez sedimentů). Dále je třeba v tomto případě kabel v místě křížení s vodotečí vždy zabezpečit pro pojezd těžké mechanizace (25 t). Dále je třeba v terénu na obou březích označit toto kabelové vedení tyčovými trasníky. Nejdéle před kolaudací je třeba předložit Povodí Labe, státní podnik geodetické zaměření (směrové i výškové) obou křížení vodotečí.
3. Zahájení stavby je třeba oznámit písemně Povodí Labe, státní podnik, závodu v Pardubicích (viz. výše uvedený kontakt) s týdenním předstihem. Po ukončení stavby se třeba přizvat k odsouhlasení provedených prací zástupce Povodí Labe, státní podnik.

II.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), vydává souhlas pole ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona za splnění výše uvedených podmínek č. 1-3.

Vodní tok:

Zmínka (IDVT 10100763) ř.km 3,745 a bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 10172866) ř.km 0,172

Dotčený vodní útvar: HSL_0920 – Loučná od toku Desná po Ústí nad Labem

Souřadnice (S-JTSK): X 1062675 Y 641125

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Vodní hospodářství:

Z hlediska zákona o vodách (254/2001 Sb.)

- Souhlas pole ust. § 17 odst. 1 vodního zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 28.11.2025 žadatel požádal MmP OŽP o vydání jednotného environmentálního stanoviska ke stavbě „Dašice – Zminný Rekonstrukce veřejného osvětlení na pozemku p. č. 105/10, 432/7, 105/2,

641/2, 641/3, 641/4, 632, 424/31, 73/10, 424/33, 424/34, 630, 424/35, 424/36, 424/37, 424/23, 424/32, 83/3, 449/7, 449/3, 449/8, 432/8, 424/29, 424/30, 424/14, 427, 424/12, 457/3, 426/9, 426/1, 426/11, 426/12, 105/9, 641/1 a st. p. č. 53.“

Jedná se o rekonstrukci stávajícího souboru VO v obci Zminný v celkové délce cca 995 m. Podél hlavní komunikace (silnice II. a III. třídy) bude instalováno celkem 13 ks nových bezpaticových 3-st. stožárů (výšky 8 m) s LED svítidly 41,5W (5075 lm, 3000 K) o celkové výšce cca 8 m. Podél vedlejší komunikace bude instalováno celkem 17 ks nových bezpaticových 3-st. stožárů (výšky 6 m) s LED svítidly 21,4W (2900 lm, 3000 K) resp. 24,5W (3263 lm, 3000 K) o celkové výšce cca 6 m. Spodní průměr stožáru bude cca 133 mm, horní průměr 60 mm. Svítidla budou instalována přímo na dřívku bezpaticových stožárů. Přejechod pro chodce na silnici II/322 bude přisvětlen dvěma přechodovými LED svítidly (36 W, 3990 lm, 5700 K) instalovaných na stožárech s výložníky ve výšce cca 6 m. Povrchová úprava stožárů a výložníků – žárový zinek. Kabelové rozvody pro napájení stožárů VO budou provedeny kabely CYKY-J 4x10 v kabelových chráničcích ve výkopu v zemi a napojeny budou na nový rozvaděč RVO instalovaný v oplocení u objektu č.p. 28. Souběžně s napájecím kabelem bude položen zemnicí pásek FeZn 4x30 mm, na který budou vodičem FeZn 10 mm uzemněny jednotlivé stožáry VO.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Vodní hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska** realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákonu o ochraně ZPF“) souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany přírody a krajiny dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, souhlasí se záměrem, a to bez podmínek. Záměr se nedotkne zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, souhlasí se záměrem bez stanovení podmínek, neboť záměr se nedotýká námi chráněných zájmů.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska ochrany vod podle § 104 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), souhlasí se záměrem za výše uvedených podmínek (č. 1-3). Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Jde o stavbu realizovanou na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry.

MmP OŽP, jako příslušný orgán z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem souhlasí bez stanovení

podmínek. Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená stavba možná. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. Předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady. Příslušný orgán zároveň připomíná některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech: Před zahájením stavebních prací musí mít zhotovitel stavby zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c). Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Doručí se

Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO 00273481

Ke zveřejnění

Jednotné environmentální stanovisko bude podle ust. § 10 odst. 1 ZJES zpřístupněno způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic (www.pardubice.eu/jednotné_environmentální_stanovisko) po dobu nejméně **15 dnů**.

Zveřejněno dne: 16.01.2026