



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 14, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: Ja/2019/v,k/823
VYŘÍZUJE: ing. Janoušek
DATUM: 30.9.2019

Projektční kancelář
Ing. Jaroslav Bureš

Dašice – výstavba RD v lokalitě Na Valech, vodovod a kanalizace – vjiždění k územní studii.

Předložená územní studie řeší návrh technické infrastruktury (vodovod a kanalizace) pro uvažovanou bytovou výstavbu (cca 180 RD a 600 obyvj.) v lokalitě Z.09 Na Valech.

Zásobování vodou se předpokládá z řadů veřejného vodovodu se zokruhováním potrubí v lokalitě. Odkanalizování bude provedeno jako oddílné – splaškové vody se odvedou do PSOV a přečerpají se do stávající stoky v ulici Jungmannova, dešťové vody se budou zasakovat nebo se odvedou do vodoteče Kostěnka a bývalého náhonu Barevna.

Splaškové vody se zpracují na stávající ČOV v Dašicích, která má dostatečnou hydraulickou a látkovou kapacitu.

Připomínky k návrhu řešení.

1. Vzhledem k předpokládanému zvýšení přísunu fosforu bude nutné na ČOV instalovat zásobník srážedel a dávkovací zařízení a tento provozní soubor zahrnout do nákladů připravované bytové výstavby.
2. Pro přečerpávání splaškových vod provést pouze jednu PSOV se zaústěním výtaku do kanalizace (pouze jeden napojovací bod v ulici Jungmannově) – úprava návrhu tras splaškové kanalizace a umístění PSOV.
3. Uložení úseku potrubí kanalizačního výtaku z Kostěnic (PE d160) pro jeho budoucí prodloužení se zaústěním na uvažovanou gravitační kanalizaci v lokalitě viz situace.
4. Provést zprůtočnění náhonu Barevna pro možnost odvádění dešťových vod viz situace.
5. Změna napojovacího bodu vodovodu v ulici ČSA viz situace.
6. Veřejný vodovod lze pro zajištění požární vody uvažovat pouze jako doplňkový zdroj – veřejný vodovod není vodovodem požárním.
7. Návrh vodovodu zohlední případné napojení sousedních pozemků a lokalit.
8. Další stupně PD budou respektovat Technické standardy VAK.

Stanovisko neslouží pro potřeby územního a stavebního řízení.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

VOD:

30.9.2019
PJK

Platnost vyjádření: do 10/2020

Na vědomí: [redacted]

Spis: rozvoj Dašice příloha: situace

TEL.
FAX.
e-mail: |
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČO

DIČ