

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát
Rožkova 2757, 530 02 Pardubice

Č. j. KRPE-25112-2/ČJ-2025-170606

Pardubice 21. března 2025
Počet stran: 2

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Prdubice

Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po čp.938) - vyjádření
K č.j.:

Policie České republiky, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, jako příslušný orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve věci **Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po čp.938)** vydává následující

vyjádření

Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát **souhlasí** dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Oprava komunikace Na Drážce (od křižovatky s ul. Luční po čp.938)“. Předmětem stavby je oprava stávající slepé místní komunikace v délce cca 141 m. Stavbou je navržena komunikace o šířce 6,0 m zakončená obratištěm o průměru 12,05 m. Komunikaci je předpokládáno provozovat v rychlosti max. 30 km/h..

Výše uvedený souhlas podmiňujeme splněním následujících podmínek:

- 1) Komunikace bude doplněna o prvky pro regulaci rychlosti vozidel dle čl. 4.1 a 4.2 ČSN 73 6110.
- 2) Bude vyřešeno parkování silničních vozidel tak, aby nedocházelo k porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích daných zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- 3) Osvětlení komunikací bude navrženo a provedeno dle ČSN EN 13 201.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Mimo výše uvedené upozorňujeme na skutečnost, že křižovatku bude nutné provést se zvýšenou plochou.

Toto vyjádření smí být použito pro účely zahájení stavebního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Zpracoval:
por. Ing. Jiří Moučka
tel.: 974566257

npor. Ing. Miroslav Vápeník
vedoucí dopravního inspektorátu
z r. por. Ing. Jiří Moučka
podepsáno elektronicky

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Projektová dokumentace - PRODIN, oprava komunikace Na Drážce,
Pardubice
ID zprávy: 1498043238
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 21.3.2025 v 13:12:24
Datum a čas doručení: 21.3.2025 v 13:33:29

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené
Předměstí, 53002 Pardubice, CZ
ID schránky: ndihp32
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: KRPE-25112-2/ČJ-2025-170606
Naše spisová značka: KRPE-25112/ČJ-2025-170606
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Martina Řezaninová
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Vyjádření DI k projektové dokumentaci k povolení stavby (Vyjádření dotčeného orgánu)_sig.pdf (243,04
kB)
