

PA Rosice p.č. 264/11 knn

Technická zpráva:


Stavba se nachází v katastrálním území **Rosice**.

Ze stávajícího PB č.468, bude proveden svod do nové SV201-SD2 pomocí kabelové vedení 1-AYKYJ 3x120+70mm². Následně z nového SV povede nové kabelové vedení 3x240+120mm² podél plotu, na druhou stranu komunikace a bude zaústěno v novém pojistkovém pilíři SS200 na pozemku p.č.264/11.



Navržená úprava provozu řeší dopravní obslužnost při výkopových pracích, vstup k nemovitostem bude zajištěn.


Objízdná trasa je navržena, viz. příloha DIO.



Autor projektu	MAPING s.r.o.		 Arnošta z Pardubic Pardubice, 530 02 IČO: 13584448 email: mapping@mapping.cz	
Kreslil	Jana Pěniková			
Kraj: Pardubický	Okres: Pardubice	Obec: Pardubice		
Akce:			Datum	11/2025
PA Rosice p.č. 264/11 knn			Stupeň PD	
			Měřítko	-
			Formát	2 x A4

PA Rosice p.č. 264/11 knn



Autor projektu	MAPING s.r.o.		 <small>Arnošta z Pardubic Pardubice, 530 02 IČO: 13564448 email: mapping@mapping.cz</small>
Kreslil	Jana Pětišková		
Kraj: Pardubický	Okres: Pardubice	Obec: Pardubice	
Akce:			
PA Rosice p.č. 264/11 knn			
Datum	11/2025		
Stupeň PD	-		
Měřítko	-		
Formát	2 x A4		