


Stupeň DPS	Měřítko 1:500	Navrhovatel R. Penl	Kreslí M. Králíčka	Poznámka	Svazek
Číslo zakázky 1256	Schválil K. Myška	Akce Reko MS Pardubice - Mandysova	Datum 06/2022	Patří k	
		Celkový situační výkres		Číslo výkresu C.3	
Bělehradská 542 530 09 Pardubice tel./fax 466 283 685 e-mail info@reko.cz					

Hranice dotčeného území:
 • ulice Mandysova od křižovatky s ulicí Zajčkovou
 po křižovatku s ulicí V Lipínách.

Stavbu dotčené nemovitosti:
 Katastrální území Pardubice, parcelní čísla:
 2746/9, 2746/10, 2746/20, 2746/21, 2746/22, 775/26,
 775/20 (OP);
 st.2717, st.6237, st.2716 (OP), st.5781, 778/19,
 st.5037, st.6238, st.7108, st.3598, st.4344/1,
 st.4344/2 (OP), st.3509, 778/19, st.4346 (OP),
 st.3396, st.3382.
 Katastrální území Studánka, parcelní čísla:
 3306, 325/23 (JM);
 325/15, st. 191 (OP), st.190, st.137, 325/7, st.136,
 st.426/1, st.295, 330/2, st.591.






Napojení na technickou infrastrukturu:

- Propoj 1: NTL PE plynovod dn 160 bude napojen na NTL PE plynovod dn 160 u čp. 1019 v Mandysově ulici.
 Propoj 2: NTL PE plynovod dn 110 bude napojen na NTL ocelový plynovod DN 100 u čp. 281 za křižovatkou ulic Mandysova x 22. července.
 Propoj 3: NTL PE plynovod dn 160 bude napojen na NTL ocelový plynovod DN 150 u čp. 1310 za křižovatkou ulic Mandysova x V Lipínách.
 Propoj 4: NTL PE plynovod dn 160 bude napojen na NTL ocelový plynovod DN 150 u čp. 272 v Mandysově ulici.

Napojení na dopravní infrastrukturu: stavba nevyžaduje.

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby - jedná se o rekonstrukci stávajících PZ.

Ochranné pásmo NTL PZ: 1 m na obě strany od podnosu.
 Bezpečnostní pásmo: typ PZ nevyžaduje.
 Napojení na dopravní infrastrukturu: stavba nevyžaduje.

-  Projektovaná trasa
-  Ochranné pásmo PZ
-  NTL plyn
-  NTL plyn rušený
-  NTL plyn rušený ponechat v zemi

